

焼却処理(受入量)の種類及び数量

| 区分        | 種類                    | 数量[t] |
|-----------|-----------------------|-------|
| 産業廃棄物     | 汚泥                    | 207.4 |
|           | 廃油                    | 6.3   |
|           | 廃酸                    | 3.0   |
|           | 廃アルカリ                 | 55.0  |
|           | 廃プラスチック類              | 927.3 |
|           | 紙くず                   | 97.5  |
|           | 木くず                   | 90.0  |
|           | 繊維くず                  | 66.1  |
|           | 動植物性残さ                | 11.7  |
|           | 建設系混合                 | 108.8 |
|           | 金属くず                  | 0.6   |
|           | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 0.9   |
| 特別管理産業廃棄物 | 廃油                    | 0.0   |
|           | 廃酸                    | 0.0   |
|           | 廃アルカリ                 | 0.0   |
|           | 有害産業廃棄物(汚泥)           | 0.0   |
| 低濃度PCB    | 絶縁油等                  | 44.9  |
|           | 汚染物                   | 433.4 |

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度  
及びばい煙濃度  
3号炉

| 項目          | 記録内訳及び濃度   |                             |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 試料採取位置      | 煙突中段部      |                             |
| 試料採取年月日     | 平成31年1月23日 |                             |
| 結果が得られた日    | 平成31年2月14日 |                             |
| 硫黄酸化物       | 0.9        | [ ppm ]                     |
| ばいじん量       | 0.002未満    | [ g/m <sup>3</sup> N ]      |
| 塩化水素        | 13.0       | [ mg/m <sup>3</sup> N ]     |
| 窒素酸化物       | 83.0       | [ ppm ]                     |
| 全水銀         | 0.36       | [ µg/m <sup>3</sup> ]       |
| DXN's(排ガス)  | 0.0032     | [ ng-TEQ/m <sup>3</sup> N ] |
| DXN's(燃え殻)  | 0.0056     | [ ng-TEQ/g ]                |
| DXN's(ばいじん) | 0.43       | [ ng-TEQ/g ]                |

燃焼室中の燃焼ガスの温度

3号炉

| 項目       | 連続測定記録内訳   |
|----------|------------|
| 測定位置     | 二次燃焼室出口    |
| 結果が得られた日 | 平成31年1月20日 |
| 測定結果     | 905.0℃     |

集塵器に流入する燃焼ガスの温度

3号炉

| 項目       | 連続測定記録内訳   |
|----------|------------|
| 測定位置     | 冷却塔出口      |
| 結果が得られた日 | 平成31年1月20日 |
| 測定結果     | 180.0℃     |

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

3号炉

| 項目       | 連続測定記録内訳   |
|----------|------------|
| 測定位置     | 煙突         |
| 結果が得られた日 | 平成31年1月20日 |
| 測定結果     | 0ppm       |

冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去  
3号炉

| 対象施設        | ばいじんを除去した日 |
|-------------|------------|
| バグフィルタ      | 常時         |
| 廃熱ボイラ・ガス冷却室 | 常時         |