杉田建材㈱ 市原サーマルセンター 維持管理記録簿
2026年9月度

焼却処理(受入量)の種類及び数量

| 区分 | 種類 | 数量[ｔ] |
|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 汚泥 | 233.8 |
| | 廃油 | 19.9 |
| | 廃酸 | 94.6 |
| | 廃アルカリ | 95.4 |
| | 廃プラスチック類 | 796.9 |
| | 紙くず | 52.9 |
| | 木くず | 46.0 |
| | 繊維くず | 32.4 |
| | 動植物性残さ | 22.2 |
| | 建設系混合 | 222.2 |
| | 金属くず | 0.9 |
| | ガラスくず，コンクリートくず及び陶磁器くず | 10.3 |
| 特別管理産業廃棄物 | 廃油 | 0.0 |
| | 廃酸 | 0.0 |
| | 廃アルカリ | 0.0 |
| | 有害産業廃棄物(汚泥) | 0.0 |
| 低濃度PCB | 絶縁油等 | 6.9 |
| | 汚染物 | 69.5 |

燃焼室中の燃焼ガスの温度
3号炉

| 項目 | 連続測定記録内訳 |
|---|---|
| 測定位置 | 二次燃焼室出口 |
| 結果が得られた日 | 2026年9月20日 |
| 測定結果 | 883.0℃ |

集塵器に流入する燃焼ガスの温度
3号炉

| 項目 | 連続測定記録内訳 |
|---|---|
| 測定位置 | 冷却塔出口 |
| 結果が得られた日 | 2026年9月20日 |
| 測定結果 | 175.5℃ |

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度
3号炉

| 項目 | 連続測定記録内訳 |
|---|---|
| 測定位置 | 煙突 |
| 結果が得られた日 | 2026年9月20日 |
| 測定結果 | 2ppm |

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度及びばい煙濃度
3号炉

| 項目 | 記録内訳及び濃度 | |
|---|---|---|
| 試料採取位置 | 煙突中段部 | |
| 試料採取年月日 | 令和8年9月16日 | |
| 結果が得られた日 | 令和8年10月17日 | |
| 硫黄酸化物 | 15.0 | [ ppm ] |
| ばいじん量 | 0.002未満 | [ g/m$^3$N ] |
| 塩化水素 | 200.0 | [ mg/m$^3$N ] |
| 窒素酸化物 | 52.0 | [ ppm ] |
| 全水銀 | ***** | [ μg/m$^3$ ] |
| DXN's(排ガス) | ***** | [ ng-TEQ/m$^3$N ] |
| DXN's(燃え殻) | ***** | [ ng-TEQ/g ] |
| DXN's(ばいじん) | ***** | [ ng-TEQ/g ] |

冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
3号炉

| 対象施設 | ばいじんを除去した日 |
|---|---|
| バグフィルタ | 常時 |
| 廃熱ボイラ・ガス冷却室 | 常時 |